



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦПОЖИНЖИНИРИНГ
системы пожарной безопасности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 121069, Г. МОСКВА, БОРИСОГЛЕБСКИЙ ПЕР., Д. 13, СТР.1
АО «СПЕЦПОЖИНЖИНИРИНГ» ОГРН 1027700088591 ИНН 7714225041
ТЕЛЕФОНЫ: (495) 232-58-80, (495) 268-05-87. ФАКС: (495) 232-58-81. ЭЛ.ПОЧТА: INFO@SPETZPOZH.COM

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ИП 101-15СП

Наименование организации:	
ФИО и должность специалиста, заполнившего опросный лист:	
Информация для связи:	
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	
Наименование объекта:	
Номер и название проекта:	
Организация проектировщик:	

Выбор теплового извещателя:

№ п.	Наименование	Комплект поставки	Диапазон температуры срабатывания °С.	Класс извещателя	Количество для эксплуатации на объекте	Количество для комплектации ЗИП
1	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП101-15СП-Б12-XX	2 кабельных ввода для монтажа металлорукавом с диаметром условного прохода 10мм или бронированным кабелем с максимальным диаметром брони 12 мм и заглушка	<input type="checkbox"/> 54 – 65	A1		
			<input type="checkbox"/> 54 – 70	A2		
			<input type="checkbox"/> 64 – 76	A3		
			<input type="checkbox"/> 69 – 85	B		
			<input type="checkbox"/> 84 – 100	C		
			<input type="checkbox"/> 99 – 115	D		
2	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП101-15СП-Б15-XX	2 кабельных ввода для монтажа металлорукавом с диаметром условного прохода 15 мм и заглушка	<input type="checkbox"/> 54 – 65	A1		
			<input type="checkbox"/> 54 – 70	A2		
			<input type="checkbox"/> 64 – 76	A3		
			<input type="checkbox"/> 69 – 85	B		
			<input type="checkbox"/> 84 – 100	C		
			<input type="checkbox"/> 99 – 115	D		
3	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП101-15СП-Т-XX	2 кабельных ввода для монтажа в трубной разводке с резьбой G=1/2" и заглушка	<input type="checkbox"/> 54 – 65	A1		
			<input type="checkbox"/> 54 – 70	A2		
			<input type="checkbox"/> 64 – 76	A3		
			<input type="checkbox"/> 69 – 85	B		
			<input type="checkbox"/> 84 – 100	C		
			<input type="checkbox"/> 99 – 115	D		

* где XX-класс извещателя (см. колонку – «Класс извещателя»).

Оборудование для монтажа:

(как правило, для комплектации ЗИП не требуется)

«Кронштейн к тепловому извещателю 2551 с гайкой» *(как правило, для комплектации ЗИП кронштейн не закладывается):*

Да

Нет

Количество: _____

Сервисное оборудование:

(как правило, для комплектации ЗИП не требуется)

Магнит *(для проверки срабатывания извещателей, поставляется в комплекте, не менее 1 шт. на партию).*

Дополнительные пожелания: