



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦПОЖИНЖИНИРИНГ", Место нахождения: 121069, РОССИЯ, Г.Москва, ПЕР БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Д. 13, СТР. 1, Адрес места осуществления деятельности: 109316, РОССИЯ, г Москва, проезд Остаповский, дом 5 строение 16, 301, ОГРН: 1027700088591, Номер телефона: +7 4952325880 доб. 110, Адрес электронной почты: info@spetzpozhh.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЖУРБА АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

заявляет, что Извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищенный «СПАРК» ИП, Пример записи условного обозначения ИПР при его заказе:- Извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищенный «СПАРК» ИП-535-01-В-А-К ТУ 26.30.50-021-38970043-2023

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦПОЖИНЖИНИРИНГ", Место нахождения: 121069, РОССИЯ, Г.Москва, ПЕР БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Д. 13, СТР. 1, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109316, РОССИЯ, г Москва, проезд Остаповский, дом 5 строение 16, 301; 121069, РОССИЯ, г Москва, пер Борисоглебский, дом 13 строение 1

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические условия, номер: ТУ 26.30.50-021-38970043-2023 от 09.11.2023

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8531109500

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола ППБ-247/08-2024 выдан 27.08.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»" RA.RU.21ЖЭ01; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30379-2017, Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и электромагнитную эмиссию, статья 4; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 34698-2020, Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний, п.4.2.3; п.4.4.9; п.17.3.10; п.Б.2.2.; п.Б.2.4.; п.Б.2.5.; п.Б.2.6.; Условия и сроки хранения: В упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) на любые расстояния.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69. Хранение ИПР (УДП) в упаковке для транспортирования на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Срок хранения в упаковке без переконсервации должен быть не более 3 лет со дня изготовления.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.01.2030 включительно



(подпись)

ЖУРБА АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.47491/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

11.02.2025